

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГКУ РХ «УСПН»  
Соколова Н.А.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: первый этаж в отдельно стоящем двухэтажном здании.
- 1.2. Адрес объекта: 655250, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево ул. Кирова, 16.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - часть здания (первый этаж), 438,8 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта - нет сведений.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – по мере выделения финансирования в период до 2028 года.

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения», Отделение по Орджоникидзевскому району.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 655250, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Кирова, 16.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 75.

### 2. Характеристика деятельности организации

- 2.1. Сфера деятельности: социальная защита.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: более 110 человек в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: доступно движение пассажирским, автомобильным транспортом, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м.

3.2.2. время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)                           | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
|--------|---|--|
| 1.     | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> |  |
| 2      | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ДУ   |
| 3      | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ДУ   |
| 4      | с нарушениями зрения  | ДУ   |
| 5      | с нарушениями слуха   | ДУ   |
| 6      | с нарушениями умственного развития                            | А  |

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|--------|--|---|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |   |
| 2      | Вход (входы) в здание  | ДП-В  |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-В  |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О)   |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ – И (С)  |
| 6      | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ – И (К, С, Г)  |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (С)  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект частично доступен для категорий инвалидов К, О, С, Г.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
|--------|--|--|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |  |
| 2      | Вход (входы) в здание  | Ремонт не требуется                              |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт текущий                                   |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий                                   |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт текущий                                   |
| 6      | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт текущий                                   |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            |  |
| 8      | Все зоны и участки   |  |

\*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования до 2028 года.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

---

---

---

---

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на Информационно-аналитическом портале государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», дата: 2024 год.

##### Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» 04 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: от «25» 04 2024 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Трофим Ольга Анатольевна – начальник Отделения по Орджоникидзевскому району ГКУ РХ «УСПН»

  
(Подпись)

Комиссия по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов в Отделении по Орджоникидзевскому району ГКУ РХ «УСПН»

Члены комиссии:

Викулина Наталья Мироновна – главный специалист Отделения по Орджоникидзевскому району ГКУ РХ «УСПН»

  
(Подпись)

Винтер Елена Викторовна – специалист по социальной работе  
Отделения по Орджоникидзевскому району ГКУ РХ «УСПН»



---

(Подпись)

Стручкова Галина Анатольевна – специалист по социальной  
работе Отделения по Орджоникидзевскому району ГКУ РХ  
«УСПН»



---

(Подпись)

представители общественных организаций инвалидов:

Полянин Вячеслав Васильевич - председатель Хакасской  
республиканской организации общероссийской общественной  
организации Всероссийского общества инвалидов по  
Орджоникидзевскому району



---

(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГКУ РХ «УСПН»  
Соколова Н.А.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: первый этаж в отдельно стоящем здании.
- 1.2. Адрес объекта: 655250, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Кирова, 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - часть здания (первый этаж), 438,8 кв.м.;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта: нет сведений.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – по мере выделения финансирования в период до 2028 года.

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения», Отделение по Орджоникидзевскому району.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 655250, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Кирова, 16
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 75.

### 2. Характеристика деятельности организации

- 2.1. Сфера деятельности: социальная защита.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: более 110 человек в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: доступно движение пассажирским, автомобильным транспортом, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м.

3.2.2. время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) * |
|-----------|---|--|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГН               |  |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |  |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ   |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ   |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ   |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | А  |

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-----------|--|---|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В  |
| 2         | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (К, О)   |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (К, О, С)  |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О)   |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ – И (С)  |
| 6         | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ – И (К, С, Г)  |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (С)  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект частично доступен для категорий инвалидов К, О, С, Г.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
|--------|--|--|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |  |
| 2      | Вход (входы) в здание  | Не требуется                                     |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт текущий                                   |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий                                   |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт текущий                                   |
| 6      | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт текущий                                   |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            |  |
| 8      | Все зоны и участки   |  |

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования до 2028 года.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на Информационно-аналитическом портале государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», дата: 2024 год.

Приложение:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 2. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 3. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 4. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 5. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Трофим Ольга Анатольевна – начальник Отделения по  
Орджоникидзевскому району ГКУ РХ «УСПН»

  
(Подпись)


Комиссия по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов в Отделении по  
Орджоникидзевскому району ГКУ РХ «УСПН»

Члены комиссии:

Викулина Наталья Мироновна – главный специалист Отделения  
по Орджоникидзевскому району ГКУ РХ «УСПН»

  
(Подпись)

Винтер Елена Викторовна – специалист по социальной работе  
Отделения по Орджоникидзевскому району ГКУ РХ «УСПН»

  
(Подпись)

Стручкова Галина Анатольевна – специалист по социальной работе Отделения по Орджоникидзевскому району ГКУ РХ «УСПН»



(Подпись)

представители общественных организаций инвалидов:

Полянин Вячеслав Васильевич - председатель Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов по Орджоникидзевскому району



(Подпись)

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                       |                     |
|-------|--|------------------|--|----------------------------------|--|---------------------|
|       |  | есть/ нет        | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ          |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | нет              |  |                                  |  |                     |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |  |                                  |  |                     |
| 2.3   | Дверь (входная)                                    | есть             | Дверные пороги не превышают 0,014 м; Дверь не закрывается с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов | К, О                             | Установлен доводчик с задержкой закрывания дверей. | Ремонт не требуется |
| 2.4   | Тамбур   | есть             |  |                                  |  |                     |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |  |                                  |  |                     |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|
| Входа (входов) в здание                     | ДП-В  | Ремонт произведен   |

Комментарий к заключению: Входы в здание полностью доступны для категорий инвалидов К,О,С, Г, У.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов  |                |
|-------|---|------------------|--|----------------------------------|---|----------------|
|       |   | есть/ нет        | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ     |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | Отсутствует информация о расположении помещений и направление движений к ним             | С                                | Установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении и помещений и направление движений к ним | Текущий ремонт |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | нет              |  |                                  |   |                |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | есть             |  |                                  |   |                |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |  |                                  |   |                |
| 3.5   | Дверь   | есть             | Отсутствуют информирующие обозначения помещений. Пороги в некоторых дверях выше 0,014 м. | К, О, С                          | Установить информирующие обозначения помещений. Уменьшить либо убрать пороги                            | Текущий ремонт |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | нет              |  |                                  |   |                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |  |                                  |   |                |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|---|
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С)  | Ремонт (текущий)  |

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания частично доступны для категорий инвалидов К, О, С.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов  |                |
|-------|--|------------------|--|----------------------------------|---|----------------|
|       |  | есть/ нет        | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ     |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | Не во всех кабинетах присутствуют универсальные/ специально выделенные места для инвалидов и МГН | К, О                             | Выделить универсальные/ специально выделенные места для инвалидов и МГН | Текущий ремонт |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | нет              |  |                                  |   |                |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |  |                                  |   |                |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |  |                                  |   |                |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |  |                                  |   |                |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|---|
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О)  | Ремонт (текущий)  |

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) частично доступны для категорий инвалидов К, О.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания                |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|--|------------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |  | есть/ нет        | Содержание                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | Отсутствуют информирующие обозначения помещений | С                                |                              | Текущий ремонт |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | нет              |   |                                  |                              |                |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              |   |                                  |                              |                |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДЧ-И(С)   | Текущий ремонт  |

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения частично доступны для категории инвалидов С.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                  |                |
|-------|--|------------------|--|----------------------------------|---|----------------|
|       |  | есть/ нет        | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                    | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             | Отсутствует сигнальная разметка путей движения   | К, С, Г                          | Установить сигнальной разметки путей движения | Текущий ремонт |
| 6.2   | Акустические средства                              | есть             | Отсутствуют индукционные информационные системы, звуковые информаторы, помогающие ориентироваться и предупреждающие об опасности | К, С                             | Установить акустические средства              | Текущий ремонт |
| 6.3   | Тактильные средства                                | есть             | Не во всех помещениях имеются тактильные средства информации   | С                                | Установить тактильные средства информации     | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|
| Системы информации на объекте               | ДЧ-И (К,С,Г)  | Ремонт (текущий)  |

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте частично доступны для категорий инвалидов К, С, Г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГКУ РХ «УСПН»

Соколова Н.А.



« 25 » 04 2024 г.

## АНКЕТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: первый этаж в пятиэтажном жилом доме.
- 1.2. Адрес объекта: 655250, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево ул. Кирова, 16.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - часть здания (первый этаж), 438,8 кв.м.;
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта: нет сведений
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – по мере выделения финансирования в период до 2028 года.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения» (Отделение по Орджоникидзевскому району).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 655250, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево ул. Кирова, 16.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 75.

### 2. Характеристика деятельности организации

- 2.1. Сфера деятельности: социальная защита.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: более 110 человек в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) доступно движение пассажирским, автомобильным транспортом, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м.

3.2.2. время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)                        | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) * |
|-----------|---|--|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> |  |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ДУ   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ДУ   |
| 4         | с нарушениями зрения  | ДУ   |
| 5         | с нарушениями слуха   | ДУ   |
| 6         | с нарушениями умственного развития                            | А  |

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по<br>адаптации объекта (вид<br>работы) * |
|------------|--|--|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |  |
| 2          | Вход (входы) в здание  | Не нуждается   |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт текущий   |
| 4          | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий   |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт текущий   |
| 6          | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт текущий   |
| 7          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            |  |
| 8          | Все зоны и участки   |  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.