



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ РХ

«УСПН» Алтайского района

А.М. Пономаренко

2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование (вид) объекта:

ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Алтайского района»

2. Адрес объекта: **655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, пер. Первомайский, 4**

3. Сведения о размещении объекта:

часть 1 этажа здания, 183,8 кв.м.,

- наличие прилегающего земельного участка: **нет**

4. Год постройки здания: **1977**, последнего капитального ремонта: **нет сведений**

5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2016 г.**, капитального: **нет сведений**

6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения Алтайского района» (ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Алтайского района»)

7. Юридический адрес организации (учреждения):

655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, пер. Первомайский, 4

8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

9. Форма собственности: **государственная**

10. Территориальная принадлежность **региональная**

11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство труда и социального развития Республики Хакасия

12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, дом 75

13. Сфера деятельности:

Реализация единой государственной политики в сфере социальной защиты населения

14. Виды оказываемых услуг:

Предоставление мер социальной поддержки населения, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

15. Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно**

16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все категории**

17. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории**

18. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **посещаемость — 50 человек в день**

19. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

20. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Межрайонный, пригородный транспорт, такси, муниципального транспорта нет

21. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

22. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 метров**

23. время движения (пешком): **5 мин.**

24. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

25. Перекрестки: **нерегулируемые**

26. Информация на пути следования к объекту: **нет**

27. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Связь с показателями	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативов
2.1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств;	Отсутствует	-
2.2	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;	Отсутствует	-
2.3	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг	Соответствует	Информация о порядке получения услуг размещена на официальном сайте. Услуги оказываются, в том числе в дистанционном режиме (через портал госуслуг).

	по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью; обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;		
2.4	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются:		
2.4.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Соответствует частично. Отсутствует обозначение выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов на покрытии асфальта	Обращение в администрацию Белярского сельсовета по вопросу нанесения на покрытие асфальта выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов
2.4.2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют	Требуется приобретение сменного кресла-коляски в количестве 1 шт.
2.4.3	Адаптированные лифты	Отсутствуют	Потребность отсутствует, т.к. УСПН расположено на первом этаже.
2.4.4	Поручни	Отсутствуют (коридор, санитарно-гигиеническая комната, пандус, лестничный марш входной группы)	Требуется оснащение поручнями частично коридор, санитарно-гигиенической комнаты, пандуса и лестничного марша входной группы
2.4.5	Пандус (наружный)	Соответствует частично. Отсутствуют: 1. рельефная (тактильная) полоса перед пандусом; 2. поручень с одной стороны пандуса. Уклон пандуса более 8 % (13 %)	Требуется установка рельефной полосы перед пандусом, поручня с одной стороны пандуса, уменьшение уклона пандуса
2.4.6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют	Потребность отсутствует, т.к. УСПН расположено на первом этаже.
2.4.7	Раздвижные двери	Отсутствуют	
2.4.8	Доступная входная группа	Соответствует частично. 1. Высота порогов наружных (входных) дверей не соответствует требованиям (1,4) 3 см. 2. Габариты входной площадки не	Требуется снижение высоты порогов наружных входных дверей, установка водоотвода, дооснащение поручнем пандус, оснастить рельефные (тактильные) полосы перед лестничным маршем вверху и внизу и перед пандусом, контрастная окраска первой и последней ступеней

		<p>соответствуют требованиям (220х 220 см.) 126 х 261 см.</p> <p>Отсутствуют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Водоотвод; 2. Контрастная окраска ступеней лестничного марша. Ступени имеют различную высоту; 3. Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем вверху и внизу; 4. Рельефная полоса перед пандусом; 5. Поручень с одной стороны пандуса 6. Фасадная вывеска учреждения, продублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля. 	<p>лестничного марша, необходимо фасадную вывеску продублировать шрифтом Брайля, ремонт ступеней крыльца, увеличение габаритов входной площадки</p>
2.4.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<p>Не соответствует. Размеры санитарно-гигиенического помещения не соответствуют требованиям (129х218), ширина дверей, сантехническое оборудование (унитаз, умывальник), зеркало не соответствуют требованиям. Отсутствуют знак доступности помещения, кнопка вызова сотрудника, тактильная направляющая полоса, опорные поручни, крючок для костылей</p>	<p>Увеличения размеров помещения туалетной комнаты за счет комнаты приема пищи, замена дверей, зеркала, оборудование знаком доступности помещения, кнопки вызова сотрудника, тактильной направляющей полосы, установка опорных поручней, крючки для костылей, замена сантехнического оборудования (унитаз 1 шт., умывальник 1 шт.)</p>
2.4.10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок.	<p>Не соответствует. Внутренняя входная дверь, в здание УСПН, высота порога, дверные проемы в помещения</p>	<p>замена внутренней входной двери в здание УСПН, увеличение дверных проемов и замена дверей в помещениях № 4,5,6,7,9, 11,12,13</p>

		не соответствуют требованиям (90 см.) 84 см.	
2.5	удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых услуг	Не соответствует. Отсутствует информация изображенная шрифтом Брайля (фасадная вывеска, план эвакуации, информационные стенды, таблички кабинетов), отсутствует звуковая информация	продублировать вывески, план эвакуации, информационные стенды, таблички кабинетов шрифтом Брайля; предусмотреть звуковую информацию

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условиях их доступности для инвалидов.

Связь с показателем	Вид предоставляемых услуг	Фактическое предоставление услуг	Рекомендуемые мероприятия по адаптации
3.1	Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги;	Соответствует	Издан приказ № 45-пр от 11.04.2016 г. «О назначении ответственных лиц за обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в ГКУ РХ «УСПН Алтайского района». Внесены изменения в должностные инструкции 4 специалистам УСПН, ответственным за организацию обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.
3.2	Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг;	Не соответствует	Обучение 1 специалиста русскому жестовому языку
3.3	Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких организаций;	Соответствует частично	-
3.4	Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении социальных услуг,	Соответствует	Издан приказ № 45-пр от 11.04.2016 г. «О назначении ответственных лиц за обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в ГКУ РХ «УСПН Алтайского

	от общего количества таких организаций;		района». Внесены дополнения в должностные инструкции 4 работникам УСПН, ответственным за организацию обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.
3.5	Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению;	Соответствует	Издан приказ № 45 –пр от 11.04.2016 г. «О назначении ответственных лиц за обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в ГКУ РХ «УСПН Алтайского района» об организации обучения (инструктирования) специалистов на постоянной основе (вводный инструктаж, периодический инструктаж не реже 1 раза в год). Проведено обучение специалистов УСПН в количестве 16 человек, обучение проводится на постоянной основе не менее 1 раза в год.
3.6	Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению;	Соответствует	Издан приказ № 45-пр от 11.04.2016 г. «О назначении ответственных лиц за обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в ГКУ РХ «УСПН Алтайского района». Внесены изменения в должностные инструкции 4 работникам УСПН, ответственным за организацию обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.
3.7	Удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления услуг населению транспортных средств;	Отсутствуют	Нет необходимости. Услуги с использованием транспортных средств не оказываются.
3.8	Удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.	Соответствует	Паспорт доступности утвержден 23.05.2016 г. № 1

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг

Связь с показателями	Планируемое мероприятие	Объем	Общая сумма, тыс. руб.	Необходимые затраты по текущим годам, тыс. руб.						
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
2.4.1.	Обозначение выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов на покрытии асфальта			X						
2.4.2.	Приобретение сменного кресла-коляски	1 шт.	12,0					12,0		
2.4.4	Поручни									
	- установка поручней частично в коридоре, с одной стороны пандуса	9,7 м	32,0					32,0		
2.4.5	- установка поручней в санитарно-гигиенической комнате									
	- установка поручней (лестничный марш входной группы)	5,3	26,3					26,3		
	Пандус									
2.4.8	- оснащение рельефной (тактильной) полосы перед пандусом	1 шт.	0,5					0,5		
	- установка поручня с одной стороны пандуса									
	- уменьшить уклон пандуса	1 шт.	15,0					15,0		
2.4.5	Входная группа									
	- снижение высоты порогов наружных входных дверей	2 шт.	4,0					4,0		
	- увеличение габаритов входной площадки, увеличение козырька над входной площадкой с учетом водоотвода	8,8 кв. м	80,0					80,0		
2.4.5	- оснащение контрастной окраской первой и последней ступеней лестничного марша	1 кв.м.	0,5					0,5		
	- установка поручня с одной стороны пандуса									

Предусмотрено 2.4.9

Предусмотрено 2.4.4

Предусмотрено 2.4.4


Связь с показателем	Планируемое мероприятие	Объем	Общая сумма, тыс. руб.	Необходимые затраты по текущим годам, тыс. руб.					
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
2.4.10	- оснащение рельефных (тактильных) полос перед лестничным маршем вверх и вниз, перед пандусом	2 кв.м	1,0					1,0	
	ремонт ступеней крыльца	4 шт.	4,0					4,0	
	- дублирование фасадной вывески учреждения шрифтом Брайля	1 шт	2,0					2,0	
	Санитарно-гигиеническое помещение								
2.4.9	- реконструкция санитарно-гигиенического помещения	1 пом.	300,0						300,0
	- зеркало поворотное	1 шт	2,0						2,0
	- замена дверей	1 шт	8,0						8,0
	-оборудование знаком доступности помещения	1шт.	1,0						1,0
	- установка кнопки вызова сотрудника	1 шт	12,0						12,0
	- размещение тактильной направляющей полосы	1 кв. м	0,5						0,5
	- установка опорных поручней	3 м	15,0						15,0
	- установка крючков для костылей	1 шт	0,5						0,5
	- замена унитаза на усиленный	1 шт	7,0						7,0
	- замена умывальника	1 шт.	5,0						5,0
2.4.10	Дверные проемы								
	-замена внутренней входной двери, уменьшение высоты порога	1 шт.	60,0						60,0
	- увеличение дверных проемов и замена дверей в помещениях 4,5,6,7,9, 12,13	7 шт.	56,0						56,0

Связь с показателями	Планируемое мероприятие	Объем	Общая сумма, тыс. руб.	Необходимые затраты по текущим годам, тыс. руб.							
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
2.2.5	Дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля										
	- фасадная вывеска учреждения										
	- таблички кабинетов	7 шт.	10,5						10,5		
	- поручень пандуса	1 шт.	1,5						1,5		
	- информационный стенд	1 шт.	1,5						1,5		
	- план эвакуации	1 шт.	1,5						1,5		
	- лестничный марш	1 шт.	1,5						1,5		
3.1	- монтаж звуковой информации	1	3,5							3,5	
3.4	Внесение изменений в должностные инструкции 4 специалистам (по обеспечению сопровождения инвалидов)	4 чел.									
3.6											
3.2	Обучение специалиста русскому жестовому языку	1 чел.							Не определено		
3.5	Издание приказа об организации обучения (инструктирования) специалистов УСПН на постоянной основе	16 чел.									
	Итого:		664,3							185,8	478,5

493,8

Председатель комиссии:

заместитель директора Баинова Н.М.
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Члены комиссии:

заведующая отделением социального обслуживания на дому Козлакова Н.Е.
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

юрисконсульт Сугоняко Е.С.
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

специалист по социальной работе отдела по проблемам семьи, начислению и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей Старикова В.С.
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

председатель Алтайской районной организации Хакасской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Гуркова А.А.
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)