

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГКУ РХ «УСПН

Орджоникидзевского района»

В.П. Тыченко

23 05 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование (вид) объекта:

Администрация Орджоникидзевского района

2. Адрес объекта: **Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Кирова, 16**

3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 2301,1 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: **нет**

4. Год постройки здания: **1962**, последнего капитального ремонта: **нет сведений**

5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **нет сведений**, капитального:.

6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения Орджоникидзевского района» (ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Орджоникидзевского района»)

7. Юридический адрес организации (учреждения):

Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Кирова, 16

8. Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование

9. Форма собственности: **государственная**

10. Территориальная принадлежность муниципальная

11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство труда и социального развития Республики Хакасия

12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, дом 75

13. Сфера деятельности: **Реализация единой государственной политики в сфере социальной защиты населения**

14. Виды оказываемых услуг: **предоставление мер социальной поддержки населения, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, опека и попечительство совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными**

15. Форма оказания услуг: **на объекте, дистанционно**

16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**

17. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории**

18. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость — 110 человек в день**

19. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

20. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусным, автомобильным транспортом

21. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

22. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

-расстояние до объекта от остановки транспорта: **600 метров**

23. время движения (пешком) **15 - 20 мин.**

24. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
 25. Перекрестки: **нерегулируемые**
 26. Информация на пути следования к объекту: **нет**
 27. Перепады высоты на пути: **нет**
 - Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Связь с показателями	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативов
2.1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств;	Отсутствует	-
2.2	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;	Отсутствует	-
2.3	Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида,	Доступно частично Инвалидов к месту предоставления услуги . Дистанционно услуги представляются через портал госуслуг beta.gosuslugi.ru и электронную почту на дому	Учреждение оказывает государственные услуги только в стационарной форме и социальные услуги на дому . Информация о порядке получения услуг размещена на официальном сайте учреждения.

	от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью; обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;		
2.4	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются:		
2.4.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Соответствует частично	Обращение в администрацию района по вопросу переоборудования автостоянки
2.4.2	Сменные кресла-коляски	нет	Приобрести кресло-коляску 1 шт, срок приобретения 2020
2.4.3	Адаптированные лифты	нет	нет необходимости, учреждение расположено только на первом этаже
2.4.4	Поручни	отсутствуют	Обращение в администрацию района по вопросу установки поручней у входа в здание, в коридоре здания от входной двери до входа в кабинеты и в санитарной зоне
2.4.5	Пандусы	нет	Нет необходимости
2.4.6	Подъемные платформы (аппарели)	нет	Нет необходимости, т.к. только первый этаж
2.47	Доступная входная группа	<p>1.Нет средства информации на входной двери (знак доступности, другое)</p> <p>2.отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед порогом высотой более нормы (15см) в коридоре.</p> <p>3. габариты площадки тамбура на центральном входе менее нормы;</p> <p>4. Не отвечает требованиям для двухстворчатых дверей (ширина рабочей створки менее 90 см –75 см).</p>	<p>1.Разместить средства информации на входной двери Срок исполнения 2020</p> <p>обратится в администрацию района об установке: а) рельефной (тактильной полосы) б)бетонного пандуса на ступене входного коридора после тамбура</p> <p>б)Увеличения габаритов тамбура и замены второй входной двери из тамбура в коридор.</p> <p>Обратиться в администрацию района об установке двухстворчатых дверей надлежащей ширины И установке порога</p>

		Высота порога более 1,4 см. 5. В коридоре нет опорных поручней от входной двери до кабинетов специалистов и санитарно-гигиенической комнаты	5. Обратиться в администрацию района: Установить поручни в коридоре до кабинетов специалистов и санитарно-гигиенической комнаты.
2.4.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Не соответствует	Обратиться в администрацию района по вопросу Оборудования 1 санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже с учетом требований доступности для инвалидов: замена дверей, знак доступности помещения, система тревожной сигнализации, тактильная направляющая полоса, установка опорных поручней, крючки для костылей, замена сантехнического оборудования (унитаз 1 шт., смесители 2 шт.)
2.4.10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок.	Не соответствует Ширина менее 90см-80 см Высота порога более 1,4	Замена дверей 6 кабинетов УСПН 22, 25, 40, 41, 42 по нормативу Срок исполнения 2020 год
2.5	Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых услуг.	Не соответствует	Обеспечить дублирование необходимой зрительной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля (входная группа, кабинеты, поручни

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условиях их доступности для инвалидов.

Связь с показателем	Вид предоставляемых услуг	Фактическое предоставление услуг	Рекомендуемые мероприятия по адаптации
3.1	Удельный вес объектов, на которых обеспечено	Выполнен издан приказ № 12 ОД от	

	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги;	08.04.2016 о возложении обязанностей по сопровождению инвалидов; внесены изменения в должности 2-х специалистов	
3.2	Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг;	Не соответствует	Обучение одного сотрудника русскому жестовому языку или Заключение договора на оказание услуг сурдопереводчика срок исполнения до 2020
3.3	Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества услуг	нет	Продублировать вывески План эвакуации, информационные стенды, таблички кабинетов шрифтом Брайля; предусмотреть звуковую информацию (срок исполнения 2023 год)
3.4	Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких организаций;	Созданы частично	
3.5	Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении социальных услуг, от общего количества таких организаций;	Соответствует	Издан приказ 12-ОД от 08.04.2016 О возложении обязанностей по сопровождению инвалидов; Внесены изменения в должностные инструкции 2-х специалистов
3.6	Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников,	соответствует	Издан приказ № 104 –ОД от 28.10.2015 об организации обучения (инструктирования) работников на постоянной основе (вводный инструктаж, периодический инструктаж не реже 1 раза в год). Проведено обучение 27 сотрудников.

	предоставляющих услуги населению;		
3.7	Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению;	соответствует	Издан приказ 12-ОД от 08.04.2016 об организации оказания помощи инвалидам при предоставлении им услуг. Внесены дополнения в должностные инструкции 13 работникам
3.7.	Удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления услуг населению транспортных средств;	Отсутствуют	Нет необходимости. Услуги с использованием транспортных средств не оказываются.
3.7	Удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.	Соответствует	Паспорт доступности утвержден 23.05.2016 г.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг

Связь с показателем	Планируемое мероприятие (обращение в администрацию Орджоникидзевского района)	Объем	Общая сумма, руб.	Необходимые затраты по текущим годам, тыс. руб.					
				2016г	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
2.4.1.	Переоборудование автостоянки для инвалидов								
2.4.4	Поручни								
	Установка поручней на улице до входа								
2.4.7	Входная группа								
	Установка небольшого бетонного пандуса на ступени после тамбура								
	- установка поручней								
	- замена наружных дверей								
	- размещение средств информации на входной двери (знак доступности, другое)								
Связь с показателем	Планируемое мероприятие (обращение в администрацию Орджоникидзевского района)	Объем	Общая сумма, руб.	Необходимые затраты по текущим годам, тыс. руб.					
				2016г	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г
2.4.9	Санитарно-гигиеническое помещение								
	- зеркало поворотное	1 шт							
	- замена дверей	1 шт							
	- размещение знака доступности помещения	1 шт							
	- установка системы тревожной сигнализации	1 шт							
	- размещение тактильной направляющей полосы	1 кв. м							
	- установка опорных поручней	3 м							
	- установка крючков для костылей	1 шт							

	- замена унитаза на усиленный	1 шт							
	- замена кабины	1 шт							
	- замена умывальника	1 шт							
2.4.10	Дверные проемы								
	- замена дверей (внутри помещения)	6 шт							
2.4.7	Планируемые мероприятия УСПН Вывеска учреждения	1 шт				Не определе но			
	- дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля								
	План эвакуации					Не определе но			
	- дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля								
	Таблички кабинетов	шт							
	- дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля								
	Поручни	шт							
	- дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля								
3.1.	Внесение дополнений в должностные инструкции 12 сотрудникам (обеспечение сопровождения инвалидам при предоставлении соц.услуг)		Текуще е финанс ировани е						
3.2.	Обучение сотрудника русскому жестовому языку или заключение договора со специалистом	1				Не определе но			
3.3.	Издание приказа об организации обучения (инструктирования) работников на постоянной основе. Проведение обучения сотрудников	12 чел		Текущее финансиро вание					
3.4.	Издание приказа об организации оказания			Текущее					

	помощи инвалидам при предоставлении им услуг. Внесение дополнений в должностные инструкции	12 чел		финансирование					
	Итого:								