

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ РХ

«УСПН Ширинского района»

Н.В. Ковалева



26 мая 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование (вид) объекта: ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Ширинского района
 2. Адрес объекта: Республика Хакасия, с. Шира, ул. Октябрьская, д.79
 3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, 3 этажа, 913,2 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: нет
 4. Форма собственности: аренда
 5. Год постройки здания: 1987, последнего капитального ремонта: нет сведений
 5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального: нет сведений
 6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное казенное управление Республики Хакасия «Управление социальной поддержки населения Ширинского района»
 7. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Хакасия, с. Шира, ул. Октябрьская, д.79
 8. Основание для пользования объектом: предоставление услуг населению
 9. Форма собственности: аренда
 10. Территориальная принадлежность
 11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социального развития Республики Хакасия
 12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, дом 75
 13. Сфера деятельности: Обеспечение государственных социальных гарантий и прав граждан
 14. Виды оказываемых услуг: на социальную защиту с соответствующим Федеральным
 15. Форма оказания услуг: законодательством РХ
 16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
 17. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
 18. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость: 130 человек
 19. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да
 20. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет
 21. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
 22. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: расстояние до объекта от остановки транспорта: 300м.
 23. время движения (пешком) – 5мин.
 24. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть
 25. Перекрестки: нет
 26. Информация на пути следования к объекту: нет
 27. Перепады высоты на пути: нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске:

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Связь с показателем	Название показателя	Условия доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Мероприятия по повышению значений показателей доступности и сроки выполнения
2.1	удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств	-	-
2.2	удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов	-	-
2.3	удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается	услуги предоставляются дистанционно (через портал госуслуг)	создание сайта ГКУ РХ «УСПН Ширинского района» (срок выполнения - 2018 год)

	доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов	beta.gosuslugi.ru и электронную почту), на дому	
2.4	удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются:		
2.4.1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	есть	соответствует всем требованиям
2.4.2	сменные кресла-коляски	есть кресла-каляска – 1 шт.	кресла-коляска, находится в кабинете начальника, в котором имеется место для коляски и кабинет расположен рядом с входом
2.4.3	адаптированные лифты	нет	нет нуждаемости т.к управление находится на первом этаже
2.4.4	поручни	имеются поручни к пандусу у центрального входа; нет поручней в фойе	установить поручни в фойе – 20 м (срок установки – 2017 год)
2.4.5	пандусы	есть	соответствует требованиям
2.4.6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует	Обеспечить, для этого обратиться к собственнику помещения по вопросу оборудования (сроки исполнения – 2017 год);
2.4.7	раздвижные двери	нет	нет необходимости
2.4.8	доступные входные группы	1.отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу наружной лестницы,	обеспечить контрастную окраску ступеней на наружной лестнице (сроки исполнения – 2016 год);

		<p>отсутствует контрастная окраска ступеней;</p> <p>2. отсутствует рельефная полоса перед пандусом;</p> <p>3. отсутствуют средства информации на входной двери (знак доступности, и другое)</p> <p>4. входные двери, центральный вход отвечают требованиям</p>	<p>установить рельефные (тактильные) полосы перед маршем лестницы вверху и внизу и перед пандусом; (сроки исполнения – 2016 год);</p> <p>средства информации на входной двери (знак доступности, и другое) (срок исполнения – 2018 год)</p>
2.4.9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует	<p>Обеспечить, для этого обратиться к собственнику помещения по вопросу выделений и обеспечения санаторно-гигиенического помещения, оборудовать согласно нормам (сроки исполнения – 2020 год);</p>
2.4.10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>в кабинетах, где специалисты ведут приём граждан ширина дверных проемов в норме</p>	соответствует требованиям

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

Связь с показателем	Название показателя	Условия доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Мероприятия по повышению значений показателей доступности и сроки выполнения
3.1	удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги;	выполнено (издан приказ №3-д от 12.04.2016г о возложении обязанностей по сопровождению инвалидов; внесены изменения в должностные инструкции одного специалиста)	-
3.2	удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых услуг	нет	продублировать вывески, план эвакуации, информационные стенды, таблички кабинетов шрифтом Брайля; предусмотреть звуковую информацию (срок выполнения 2017г)
3.3	удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг	нет	заключение договора на оказание услуг сурдопереводчика (срок выполнения 2016г; обучение одного сотрудника русскому жестовому языку (срок исполнения 2016г)
3.4	удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких организаций	Созданы частично	
3.5	удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении социальных услуг, от	выполнено (издан приказ №3-д от 12.04.2016 о возложении обязанностей по сопровождению	-

	общего количества таких организаций	инвалидов; внесены изменения в должностные инструкции одного специалиста)	
3.6	доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению	выполнено (издан приказ № №3-д от 12.04.2016 обучено 1 человека, обучение проводится на постоянной основе не менее 1 раза в год)	-
3.7	доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению	выполнено (издан приказ № №3-д от 12.04.2016г возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг на 19 специалистов, внесены изменения в должностные инструкции	-
3.8	удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления услуг населению транспортных средств	нет	услуги с использованием транспортных средств не оказываются
3.9	удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.	выполнено	Паспорт доступности утверждён 26.05.2016г

2.5	Вывеска учреждения	2 шт.				НС определе НО				
	- дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля									
	План эвакуации									
	- дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля									
	Таблички кабинетов									
3.1.	- дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля	8 шт.				НС определе НО				
	Поручни	2 шт.				НС определе НО				
- дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля										
3.2.	Внесение дополнений в должностные инструкции 1 работника (обеспечение сопровождения инвалидов)	-								
3.5.	Обучение сотрудника русскому жестовому языку	1 чел				НС определе НО				
3.5.	Издание приказа об организации обучения (инструктирования) работников на постоянной основе.	Х чел.					текущее финансиро вание			
	Проведение обучения сотрудников.									
3.6.	Издание приказа об организации оказания помощи инвалидам при предоставлении им услуг.	Х чел.					текущее финансиро вание			
	Внесение дополнений в должностные инструкции.									
Итого:							400,0	931,5	31,5	500,0

Члены комиссии:

Начальник отдела архитектуры и градостроительства МО Ширинский район



П.В Суворов



(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Специалист ГКУ РХ «УСПН Ширинского района» по сопровождению семей с детьми инвалидами



Л.А Апрелькова

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

ГКУ РХ «УСПН Ширинского района»



Н.В Жорова

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Специалист ГКУ РХ «УСПН Ширинского района»



М.Г Алексеева

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Ширинской районной организации ХРО ООО «ВОИ»



И.Н Кардашова

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)